

## **Anlage 4**

**Dosierung und Zusammensetzung des Zentratwassers im Versuchszeitraum**

**Messwerte und Dosiermengen des Zentratwassers vom Klärwerk:**

Datum	P <sub>ges</sub> Zentratwasser [mg/l]	PO <sub>4</sub> -P Zentratwasser [mg/l]	N <sub>ges</sub> Zentratwasser [mg/l]	NH <sub>4</sub> -N Zentratwasser [mg/l]
02.02.16	96	60	744	635
09.02.16	93	61	689	643
16.02.16	62	51	645	634
23.02.16	132	79	983	746
01.03.16	173	97	816	748
<b>Mittelwert:</b>	<b>111</b>	<b>70</b>	<b>775</b>	<b>681</b>

Datum	Zentratwasser- menge [m <sup>3</sup> /d]
01.02.16	850
02.02.16	916
03.02.16	1025
04.02.16	1084
05.02.16	905
06.02.16	801
07.02.16	609
08.02.16	470
09.02.16	646
10.02.16	770
11.02.16	792
12.02.16	784
13.02.16	670

Datum	Zentratwasser- menge [m <sup>3</sup> /d]
14.02.16	637
15.02.16	509
16.02.16	677
17.02.16	782
18.02.16	590
19.02.16	738
20.02.16	749
21.02.16	730
22.02.16	649
23.02.16	803
24.02.16	810
25.02.16	715
26.02.16	785

Datum	Zentratwasser- menge [m <sup>3</sup> /d]
27.02.16	538
28.02.16	324
29.02.16	384
01.03.16	611
02.03.16	747
03.03.16	724
04.03.16	670
05.03.16	725
06.03.16	695
07.03.16	570
08.03.16	449
<b>Mittelwert</b>	<b>794</b>

